



Certificado de Revisión de Compartimentación

Empresa: **CLIENTE PREFERENTE**

Edificio: **DIRECCIÓN DEL CLIENTE**

Cod	Situación	Tipo	Grado RF	RV	Notas / Observaciones
0002	CONDUCTO CLIMATIZACION A 0/051	HOJA SIMPLE	60	■	Sin Muelle
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Apertura / Cierre				CORRECTO
102	Tension Muelles				INCORRECTO U
103	Secuencia de cerrado con selector de cierre				CORRECTO
104	Cierre Mediante Pulsador de Retenedor				CORRECTO
0006	BAJA PUERTA A1 PASILLO	DOBLE HOJA	60	■	Ajustar Muelle
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Apertura / Cierre				CORRECTO
102	Tension Muelles				INCORRECTO U
103	Secuencia de cerrado con selector de cierre				CORRECTO
104	Cierre Mediante Pulsador de Retenedor				CORRECTO
0008	BAJA CONDUCTO CLIMATIZACION A 0/031	HOJA SIMPLE	60	■	Rosa puerta en cerco
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Apertura / Cierre				INCORRECTO U
102	Tension Muelles				CORRECTO
103	Secuencia de cerrado con selector de cierre				CORRECTO
104	Cierre Mediante Pulsador de Retenedor				CORRECTO
0010	BAJA ESCALERA A 0/068	HOJA SIMPLE	60	■	Sin Muelle
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Apertura / Cierre				CORRECTO
102	Tension Muelles				INCORRECTO U
103	Secuencia de cerrado con selector de cierre				CORRECTO
104	Cierre Mediante Pulsador de Retenedor				CORRECTO
0011	BAJA PUERTA A2 ESCALERA	DOBLE HOJA	60	■	Falta enganche suelo y cerco
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Apertura / Cierre				INCORRECTO U
102	Tension Muelles				CORRECTO
103	Secuencia de cerrado con selector de cierre				CORRECTO
104	Cierre Mediante Pulsador de Retenedor				CORRECTO
0013	BAJA PUERTA A2 GARAJE	DOBLE HOJA	60	■	Resbalon mal, ajustar muelle
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Apertura / Cierre				INCORRECTO U
102	Tension Muelles				CORRECTO
103	Secuencia de cerrado con selector de cierre				INCORRECTO U
104	Cierre Mediante Pulsador de Retenedor				CORRECTO
0014	BAJA PUERTA A2 PASILLO	DOBLE HOJA	60	■	Barra antipánico mal
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Apertura / Cierre				INCORRECTO U
102	Tension Muelles				CORRECTO
103	Secuencia de cerrado con selector de cierre				CORRECTO
104	Cierre Mediante Pulsador de Retenedor				CORRECTO

Cod	Situación	Tipo	Grado RF	RV	Notas / Observaciones
0015	BAJA ENTRADA WC A 0/070	DOBLE HOJA	60	■	Sin muelle
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Apertura / Cierre				CORRECTO
102	Tension Muelles				INCORRECTO U
103	Secuencia de cerrado con selector de cierre				CORRECTO
104	Cierre Mediante Pulsador de Retenedor				CORRECTO
0016	BAJA PASILLO A 0/020	DOBLE HOJA	60	■	Ajustar Muelle
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Apertura / Cierre				CORRECTO
102	Tension Muelles				INCORRECTO U
103	Secuencia de cerrado con selector de cierre				CORRECTO
104	Cierre Mediante Pulsador de Retenedor				CORRECTO
0017	BAJA CONDUCTO CLIMATIZACION A 0/077	HOJA SIMPLE	60	■	Sin muelle
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Apertura / Cierre				CORRECTO
102	Tension Muelles				INCORRECTO U
103	Secuencia de cerrado con selector de cierre				CORRECTO
104	Cierre Mediante Pulsador de Retenedor				CORRECTO
0018	BAJA PUERTA A3 ESCALERA	DOBLE HOJA	60	■	Hoja descolgada
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Apertura / Cierre				INCORRECTO U
102	Tension Muelles				CORRECTO
103	Secuencia de cerrado con selector de cierre				CORRECTO
104	Cierre Mediante Pulsador de Retenedor				CORRECTO
0019	BAJA PUERTA A3 PASILLO	DOBLE HOJA	60	■	Falta enganche suelo
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Apertura / Cierre				INCORRECTO U
102	Tension Muelles				CORRECTO
103	Secuencia de cerrado con selector de cierre				CORRECTO
104	Cierre Mediante Pulsador de Retenedor				CORRECTO
0023	BAJA CONDUCTO CLIMATIZACION A 0/081	HOJA SIMPLE	60	■	Sin muelle
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Apertura / Cierre				CORRECTO
102	Tension Muelles				INCORRECTO U
103	Secuencia de cerrado con selector de cierre				CORRECTO
104	Cierre Mediante Pulsador de Retenedor				CORRECTO
0024	BAJA SALA A 0/084	DOBLE HOJA	60	■	Sin barra antipánico
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
101	Apertura / Cierre				INCORRECTO U
102	Tension Muelles				CORRECTO
103	Secuencia de cerrado con selector de cierre				CORRECTO
104	Cierre Mediante Pulsador de Retenedor				CORRECTO

Leyenda Resultado de la Verificación: R Reparar U Urgente M Muy Urgente

Total Nº de Elementos: 14