



Certificado de Revisión de Extintores

Empresa: **CLIENTE S.A.**

Edificio: **EDIFICIO PRIMERO**

Cod Extint.	Nº Placa	Fecha de Fabricac.	Fecha Ult Retimbra.	Fabricante	Agente Ext. / Peso	Gas Impul.	Trabajos R.			Eficacia	Observaciones
							RV	RC	RT		
0004	338870	Mar-1994	Nov-1999	AUCA	CO2 5 K	CO2	RV			34B	

Situación / Emplazamiento: **SALA CALDERAS**

Cód	Descripción Verificación de Equipos	Resultado
101	Estado aparente de conservación/pintura	CORRECTO
102	Seguros y Precintos	CORRECTO
103	Inscripciones / instrucciones de Uso	CORRECTO
104	Estado de Cuerpo / Recipiente	CORRECTO
105	Estado de la Manguera / Conexiones	CORRECTO
106	Válvulas / Accionamiento	CORRECTO
107	Boquilla / Bocina difusora	CORRECTO
108	Estado de Carga. Peso Extintor	CORRECTO
109	Estado de la Carga. Presion Extintor	CORRECTO
111	Cartulina / etiqueta de revisión. Fecha. Nombre	CORRECTO
112	Fuera de Normativa	CORRECTO
113	Retimbrado (cada 5 años)	CORRECTO
114	Descargado	CORRECTO
115	Extintor Adecuado al Riesgo	CORRECTO
Cód	Descripción Verificación de la Protección	Resultado
201	Accesibilidad	CORRECTO
202	Visibilidad / señalización	CORRECTO
203	Agente extintor adecuado	CORRECTO
204	Instalacion y altura correcta	CORRECTO
205	Cristal Armario	CORRECTO
206	Adhesivo Rompase	CORRECTO

Cod Extint.	Nº Placa	Fecha de Fabricac.	Fecha Ult Retimbra.	Fabricante	Agente Ext. / Peso	Gas Impul.	Trabajos R.			Eficacia	Observaciones
							RV	RC	RT		
0006	308875	Mar-1994	Nov-1999	BIFAN IBER	CO2 5 K	CO2	RV	RC	RT	34B	

Situación / Emplazamiento: **ASCENSOR 1º**

Cód	Descripción Verificación de Equipos	Resultado
101	Estado aparente de conservación/pintura	CORRECTO
102	Seguros y Precintos	CORRECTO
103	Inscripciones / instrucciones de Uso	CORRECTO
104	Estado de Cuerpo / Recipiente	CORRECTO
105	Estado de la Manguera / Conexiones	CORRECTO
106	Válvulas / Accionamiento	CORRECTO
107	Boquilla / Bocina difusora	CORRECTO
108	Estado de Carga. Peso Extintor	CORRECTO
109	Estado de la Carga. Presion Extintor	CORRECTO
111	Cartulina / etiqueta de revisión. Fecha. Nombre	CORRECTO
112	Fuera de Normativa	CORRECTO
113	Retimbrado (cada 5 años)	CORRECTO
114	Descargado	CORRECTO
115	Extintor Adecuado al Riesgo	CORRECTO
Cód	Descripción Verificación de la Protección	Resultado
201	Accesibilidad	CORRECTO
202	Visibilidad / señalización	CORRECTO
203	Agente extintor adecuado	CORRECTO
204	Instalacion y altura correcta	CORRECTO
205	Cristal Armario	CORRECTO
206	Adhesivo Rompase	CORRECTO

GEMEX-R2047 / Nº Serie: DEMOSTRACION www.multisof.com

Cod Extint.	Nº Placa	Fecha de Fabricac.	Fecha Ult Retimbra.	Fabricante	Agente Ext. / Peso	Gas Impul.	Trabajos R.			Eficacia	Observaciones
							RV	RC	RT		

0009 6463694 Jun-1998 Jun-1998 A.E.M. SL POLVO 6 N2 **RV** 21A113B

Situación / Emplazamiento: PLANTA 5º ESCALERAS

Cód	Descripción Verificación de Equipos	Resultado
101	Estado aparente de conservación/pintura	CORRECTO
102	Seguros y Precintos	CORRECTO
103	Inscripciones / instrucciones de Uso	CORRECTO
104	Estado de Cuerpo / Recipiente	CORRECTO
105	Estado de la Manguera / Conexiones	CORRECTO
106	Válvulas / Accionamiento	CORRECTO
107	Boquilla / Bocina difusora	CORRECTO
108	Estado de Carga. Peso Extintor	CORRECTO
109	Estado de la Carga. Presion Extintor	CORRECTO
111	Cartulina / etiqueta de revisión. Fecha. Nombre	CORRECTO
112	Fuera de Normativa	CORRECTO
113	Retimbrado (cada 5 años)	CORRECTO
114	Descargado	CORRECTO
115	Extintor Adecuado al Riesgo	CORRECTO
Cód	Descripción Verificación de la Protección	Resultado
201	Accesibilidad	CORRECTO
202	Visibilidad / señalización	CORRECTO
203	Agente extintor adecuado	CORRECTO
204	Instalacion y altura correcta	CORRECTO
205	Cristal Armario	CORRECTO
206	Adhesivo Rompase	CORRECTO

Cod Extint.	Nº Placa	Fecha de Fabricac.	Fecha Ult Retimbra.	Fabricante	Agente Ext. / Peso	Gas Impul.	Trabajos R.			Eficacia	Observaciones
							RV	RC	RT		

0010 711206 Jul-2001 Jul-2001 A.E.M. SL POLVO 6 N2 **RV RC RT** 21A144B

Situación / Emplazamiento: PLANTA 5º DERECHA

Cód	Descripción Verificación de Equipos	Resultado
101	Estado aparente de conservación/pintura	CORRECTO
102	Seguros y Precintos	CORRECTO
103	Inscripciones / instrucciones de Uso	CORRECTO
104	Estado de Cuerpo / Recipiente	CORRECTO
105	Estado de la Manguera / Conexiones	CORRECTO
106	Válvulas / Accionamiento	CORRECTO
107	Boquilla / Bocina difusora	CORRECTO
108	Estado de Carga. Peso Extintor	CORRECTO
109	Estado de la Carga. Presion Extintor	CORRECTO
111	Cartulina / etiqueta de revisión. Fecha. Nombre	CORRECTO
112	Fuera de Normativa	CORRECTO
113	Retimbrado (cada 5 años)	CORRECTO
114	Descargado	CORRECTO
115	Extintor Adecuado al Riesgo	CORRECTO
Cód	Descripción Verificación de la Protección	Resultado
201	Accesibilidad	CORRECTO
202	Visibilidad / señalización	CORRECTO
203	Agente extintor adecuado	CORRECTO
204	Instalacion y altura correcta	CORRECTO
205	Cristal Armario	CORRECTO
206	Adhesivo Rompase	CORRECTO

Leyenda Resultado de la Verificación:

R Reparar **U** Urgente **M** Muy Urgente

Total Nº de Extintores: 4