



# Certificado de Revisión de Detectores de Incendio

(Sistemas de Detección / Extinción por Agua)

Empresa: **CLIENTE S.A.**

Edificio: **EDIFICIO PRIMERO**

COD	Conven/Analog	SubCentral	Master	Emplazamiento / Situación	Marca / Modelo		
0001	Convencional			HALL EDIFICIO N° 2	AGUILERA AE-F/8X		
Analógico	COD	Emplazamiento / Situación	RV	Tipo	Zona	Lazo	M. Zon
	0001	CUARTOS ASCENSORES- 5 DETECTORES	■	TERMOVELOCIMETR	0001		
	Cód	Descripción de la Verificación			Resultado		
	101	Indicador de Acción			CORRECTO		
	102	Estado General			CORRECTO		
	103	Funcionamiento			CORRECTO		
	104	Comprobar suciedad			CORRECTO		
Analógico	0002	PLANTA 5ª DCHA - 16 DETECTORES + 2 MODULOS	■	IÓNICO	0002		
	Cód	Descripción de la Verificación			Resultado		
	101	Indicador de Acción			CORRECTO		
	102	Estado General			CORRECTO		
	103	Funcionamiento			CORRECTO		
	104	Comprobar suciedad			CORRECTO		
	0003	PLANTA 5ª IZQDA - 15 DETECTORES + 2 MODULOS	■	IÓNICO	0003		
	Cód	Descripción de la Verificación			Resultado		
	101	Indicador de Acción			CORRECTO		
	102	Estado General			CORRECTO		
	103	Funcionamiento			CORRECTO		
	104	Comprobar suciedad			CORRECTO		
Analógico	0004	PLANTA 5ª HALL - 1 DETECTORES	■	IÓNICO	0004		
	Cód	Descripción de la Verificación			Resultado		
	101	Indicador de Acción			CORRECTO		
	102	Estado General			CORRECTO		
	103	Funcionamiento			CORRECTO		
	104	Comprobar suciedad			CORRECTO		
	0005	PLANTA 4ª DCHA - 16 DETECTORES + 2 MODULOS	■	IÓNICO	0005		
	Cód	Descripción de la Verificación			Resultado		
	101	Indicador de Acción			CORRECTO		
	102	Estado General			CORRECTO		
	103	Funcionamiento			CORRECTO		
	104	Comprobar suciedad			CORRECTO		
	0006	PLANTA 4ª IZQDA - 15 DETECTORES + 2 MODULOS	■	IÓNICO	0006		
	Cód	Descripción de la Verificación			Resultado		
	101	Indicador de Acción			CORRECTO		
	102	Estado General			CORRECTO		
	103	Funcionamiento			CORRECTO		
	104	Comprobar suciedad			CORRECTO		
Analógico	0007	PLANTA 4ª HALL - 1 DETECTOR	■	IÓNICO	0007		
	Cód	Descripción de la Verificación			Resultado		
	101	Indicador de Acción			CORRECTO		
	102	Estado General			CORRECTO		
	103	Funcionamiento			CORRECTO		
	104	Comprobar suciedad			CORRECTO		
	0008	PLANTA 3ª DCHA - 16 DETECTORES + 2 MODULOS	■	IÓNICO	0008		
	Cód	Descripción de la Verificación			Resultado		
	101	Indicador de Acción			CORRECTO		
	102	Estado General			CORRECTO		
	103	Funcionamiento			CORRECTO		
	104	Comprobar suciedad			CORRECTO		

Cód	Descripción de la Verificación	Resultado
<b>0009</b> PLANTA 3ª IZQDA - 15 DETECTORES + 2 MODULOS <span style="float: right;">■ IÓNICO</span> 0009		
101	Indicador de Acción	CORRECTO
102	Estado General	CORRECTO
103	Funcionamiento	CORRECTO
104	Comprobar suciedad	CORRECTO
<b>Analógico</b> <b>0010</b> PLANTA 3ª HALL - 1 DETECTOR <span style="float: right;">■ IÓNICO</span> 0010		
101	Indicador de Acción	CORRECTO
102	Estado General	CORRECTO
103	Funcionamiento	CORRECTO
104	Comprobar suciedad	CORRECTO
<b>0011</b> PLANTA 2ª DCHA - 16 DETECTORES + 2 MODULOS <span style="float: right;">■ IÓNICO</span> 0011		
101	Indicador de Acción	CORRECTO
102	Estado General	CORRECTO
103	Funcionamiento	CORRECTO
104	Comprobar suciedad	CORRECTO
<b>0012</b> PLANTA 2ª IZQDA - 15 DETECTORES + 2 MODULOS <span style="float: right;">■ IÓNICO</span> 0012		
101	Indicador de Acción	CORRECTO
102	Estado General	CORRECTO
103	Funcionamiento	CORRECTO
104	Comprobar suciedad	CORRECTO
<b>Analógico</b> <b>0013</b> PLANTA 2ª HALL - 1 DETECTOR <span style="float: right;">■ IÓNICO</span> 0013		
101	Indicador de Acción	CORRECTO
102	Estado General	CORRECTO
103	Funcionamiento	CORRECTO
104	Comprobar suciedad	CORRECTO
<b>0014</b> PLANTA 1ª DCHA - 16 DETECTORES + 2 MODULOS <span style="float: right;">■ IÓNICO</span> 0014		
101	Indicador de Acción	CORRECTO
102	Estado General	CORRECTO
103	Funcionamiento	CORRECTO
104	Comprobar suciedad	CORRECTO
<b>0015</b> PLANTA 1ª IZQDA - 15 DETECTORES + 2 MODULOS <span style="float: right;">■ IÓNICO</span> 0015		
101	Indicador de Acción	CORRECTO
102	Estado General	CORRECTO
103	Funcionamiento	CORRECTO
104	Comprobar suciedad	CORRECTO
<b>Analógico</b> <b>0016</b> PLANTA 1ª HALL - 1 DETECTOR <span style="float: right;">■ IÓNICO</span> 0016		
101	Indicador de Acción	CORRECTO
102	Estado General	CORRECTO
103	Funcionamiento	CORRECTO
104	Comprobar suciedad	CORRECTO
<b>Analógico</b> <b>0017</b> PLANTA BAJA HALL - 2 DETECTORES <span style="float: right;">■ IÓNICO</span> 0017		
101	Indicador de Acción	CORRECTO
102	Estado General	CORRECTO
103	Funcionamiento	CORRECTO
104	Comprobar suciedad	CORRECTO

Analógico	0018	PLANTA BAJA CONDUCTO AIRE A. - 1 DETECTOR	■ IÓNICO	0018
Cód	Descripción de la Verificación		Resultado	
101	Indicador de Acción		CORRECTO	
102	Estado General		CORRECTO	
103	Funcionamiento		CORRECTO	
104	Comprobar suciedad		CORRECTO	

  

Analógico	0019	CONTROL - 4 DETECTORES	■ IÓNICO	0019
Cód	Descripción de la Verificación		Resultado	
101	Indicador de Acción		CORRECTO	
102	Estado General		CORRECTO	
103	Funcionamiento		CORRECTO	
104	Comprobar suciedad		CORRECTO	

Leyenda Resultado de la Verificación:

**R** Reparar   **U** Urgente   **M** Muy Urgente

**Total Nº de Centrales : 1**

**Total Nº de Detectores: 19**