



# Certificado de Revisión de Detectores de Incendio

(Sistemas de Detección / Extinción por Gas)

Empresa: **CLIENTE S.A.**

Edificio: **EDIFICIO SEXTO**

COD	Emplazamiento / Situación	Marca / Modelo			
0001	CENTRO DE CONTROL	NOTIFIER ID1000			
COD	Emplazamiento / Situación	RV	Tipo	I.D.	Zona
0001	CENTRO DE TRANSFORMACION	■	IONICO ANALOGIC	CPX551E	
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado			
101	Correcta distrib. y adecuacion al riesgo que protegen.	CORRECTO			
102	Desmontar 1 de cada zona , comprobar señal avería en central	CORRECTO			
103	Activar un detector por zona	CORRECTO			
0002	CENTRO DE CONTROL Y SEGURIDAD	■	IONICO ANALOGIC	CPX551E	
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado			
101	Correcta distrib. y adecuacion al riesgo que protegen.	CORRECTO			
102	Desmontar 1 de cada zona , comprobar señal avería en central	CORRECTO			
103	Activar un detector por zona	CORRECTO			
Leyenda Resultado de la Verificación:		<b>Total Nº de Centrales: 1</b>			
■ Reparar	■ Urgente	■ Muy Urgente	<b>Total Nº de Detectores: 2</b>		