



Certificado de Revisión de los Sistemas de Extinción por Agua

Empresa: **CLIENTE S.A.**
Edificio: **EDIFICIO SEXTO**

Cód Central	Situación	Trab. RV	Nº Zon.	Nº Roc.	Nº Det.	Nº Val.	Fabricante Marca / Modelo
0504	SOTANO -1 Y SOTANO -2 Y SALA BOMBAS	■	1	1	1	1	GLOBE

Cod. Zona Descripción de la Zona
0001 SOTANO -1 Y SOTANO -2

Cód	Descripción Verificación de la Central	Resultado
101	Verificación de Situación, accesibi. y señaliza.	CORRECTO
102	Valvula principal abierta	CORRECTO
103	Valvulas secundarias cerradas	CORRECTO
104	Presiones Bariometricas	CORRECTO
105	Funcionamiento Hidro-Gong	CORRECTO
Cód	Descripción Verificación de los Elementos	Resultado
201	Corr. distrib. y adecu. al riesgo que prot.(detec)	CORRECTO
202	Estado General Rociadores	INCORRECTO R

Cód Central	Situación	Trab. RV	Nº Zon.	Nº Roc.	Nº Det.	Nº Val.	Fabricante Marca / Modelo
0505	CUARTO BASURA ZONA BAJA	■	1	1	1	1	GLOBE

Cod. Zona Descripción de la Zona
0001 CUARTO BASURAS ZONA BAJA COMERCIAL

Cód	Descripción Verificación de la Central	Resultado
101	Verificación de Situación, accesibi. y señaliza.	CORRECTO
102	Valvula principal abierta	CORRECTO
103	Valvulas secundarias cerradas	CORRECTO
104	Presiones Bariometricas	CORRECTO
105	Funcionamiento Hidro-Gong	CORRECTO
Cód	Descripción Verificación de los Elementos	Resultado
201	Corr. distrib. y adecu. al riesgo que prot.(detec)	CORRECTO
202	Estado General Rociadores	CORRECTO

Cód Central	Situación	Trab. RV	Nº Zon.	Nº Roc.	Nº Det.	Nº Val.	Fabricante Marca / Modelo
0506	CUARTO BASURA ZONA MEDIA	■	1	1	1	1	GLOBE

Cod. Zona Descripción de la Zona
0001 ZONA MEDIA COMERCIAL

Cód	Descripción Verificación de la Central	Resultado
101	Verificación de Situación, accesibi. y señaliza.	CORRECTO
102	Valvula principal abierta	CORRECTO
103	Valvulas secundarias cerradas	CORRECTO
104	Presiones Bariometricas	CORRECTO
105	Funcionamiento Hidro-Gong	CORRECTO
Cód	Descripción Verificación de los Elementos	Resultado
201	Corr. distrib. y adecu. al riesgo que prot.(detec)	CORRECTO
202	Estado General Rociadores	CORRECTO

Leyenda Resultado de la Verificación: R Reparar U Urgente M Muy Urgente

Total Nº de Centrales: 3