



## Certificado de Revisión de Detectores de Flujo / Alarma (Sistemas de Extinción por Agua)

Empresa: **CLIENTE S.A.**

Edificio: **EDIFICIO SEXTO**

COD	Emplazamiento / Situación	Marca / Modelo	
<b>0504</b>	SOTANO -1 Y SOTANO -2 Y SALA BOMBAS	GLOBE	
<b>0001</b>	SOTANO -1 Y SOTANO -2	RV ■	Diametro 1/4"
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado	
101	Funcionamiento del interruptor	CORRECTO	
<b>0505</b>	CUARTO BASURA ZONA BAJA	GLOBE	
<b>0001</b>	CUARTO BASURAS ZONA BAJA	RV ■	Diametro 1/4"
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado	
101	Funcionamiento del interruptor	CORRECTO	
<b>0506</b>	CUARTO BASURA ZONA MEDIA	GLOBE	
<b>0001</b>	CUARTO BASURAS MEDIA	RV ■	Diametro 1/4"
Cód	Descripción de la Verificación	Resultado	
101	Funcionamiento del interruptor	CORRECTO	

Leyenda Resultado de la Verificación:

**R** Reparar   **U** Urgente   **M** Muy Urgente

**Total Nº de Centrales: 3**

**Total Nº de Detectores de Flujo: 3**